



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Искитимцемент»

Россия, 633209, Новосибирская обл. г. Искитим ул. Заводская 1а, тел. 2-34-02, факс. 2-34-25, e-mail: iscement@ikm.ru p/c 4070281044190100244 в Новосибирском СБ РФ БИК 045004641, к/сч 30101810500000000641 ИНН 544 6102070 ОКПО 00282855 ОКОНХ 16112, 71500.

ОТЗЫВ

по результатам эксплуатации смазки
Томфлон CM140 (ТУ 0254-002-12435252-04)
на ОАО «Искитимцемент»

Смазка Томфлон CM 140 (ТУ 0254-002-12435252-04) применяется в подшипниках электродвигателей дымососов печей №6-9 (подшипник 3530, 32330, 330) с апреля 2006 г.

Применяемая ранее смазка ЛИТОЛ – 24 коксувалась в процессе эксплуатации, что приводило к неплановым ремонтным работам. Смазка Томфлон CM140 за 6 месяцев работы значительно не изменила своих первоначальных свойств, износ подшипников за период работы составил 0,05-0,07 мм. При применении смазки Томфлон внеплановые ремонтные работы электродвигателей из-за неисправности подшипников не производилась.

Заключение: применение смазки Томфлон CM140 в подшипниках электродвигателей дымососов целесообразно.

Заместитель технического директора по ремонту:

В.А. Сагайко
В.А. Сагайко

и.о. зам. Начальника цеха «Обжиг» по мех.обор.:

Ю.Б. Зайцев
Ю.Б. Зайцев

Энергетик цеха «Обжиг»:

А.В. Зотов
А.В. Зотов