

01.08.2019 № 50304-04-00371

на № _____ от _____

Начальнику отдела по развитию
бизнеса
ООО "Фторполимерные технологии"

А.В. Шевчуку

Отзыв по смазке Томфлон

Уважаемый Александр Владимирович

На Кировской ТЭС-4 проведено испытание смазки Томфлон КЛВ 2 в радиально-опорных подшипниках качения мельниц и дымососов. Подшипники закрытого типа. Данная смазка зарекомендовала себя с положительной стороны, имеет высокие смазывающие и водоотталкивающие свойства.

ТЭС-4 готова рассмотреть данную смазку в качестве основного смазывающего материала.

Руководитель направления ТМО Подразделение ТЭС-4



А.В. Громоздов