



ПАВЛОДАРЭНЕРГО

140000, Қазақстан Республикасы,
Павлодар қ., Кривенко к-сі, 27
Тел.: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88
e-mail: info@pavlodarenergo.kz
www.pavlodarenergo.kz

140000, Республика Казахстан,
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27
Тел.: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88
e-mail: info@pavlodarenergo.kz
www.pavlodarenergo.kz

23.08.2019 №
ИС-20-151-5286

Директору
ООО «Фторполимерные технологии»
e-mail: tomflon@mail.tomsknet.ru

*Отзыв об использовании
смазки ТОМФЛОН*

В марте 2019 года нами было проведено испытание смазки Томфлон. Для смазки подшипников ДН-26х2-0,62 была применена смазка Томфлон EP2 и смазка Томфлон ПМ40, а для смазки подшипников вентиляторов горячего дутья ВГДН 15БК использовали только смазку Томфлон ПМ40.

За время проведения тестовых испытаний в течении двух месяцев смазки Томфлон EP2 и смазки Томфлон ПМ40 дефектов и коррозионных повреждений на подшипниках не обнаружено. При внешнем осмотре структура смазок после использования гладкая, однородная без посторонних включений. Замечаний при использовании смазок нет.

**Первый заместитель Генерального директора
по производству – Главный инженер**

В. Лесин

