



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)
филиал «Читинская генерация»

пр. Энергостроителей, д.1, г.Чита,
Россия, 672022,
тел/факс: (3022)387-359 / (3022)387-522 /
(3022)238-989, tec1@mail.tgk-14.com

№ _____
на № 21059 от 25.09.2019

Отзыв об использовании
смазки ТОМФЛОН

Уважаемый Сергей Вячеславович

20.11.2018 года для смазки подшипника ММТ 8 «В» была применена смазка ТОМФЛОН МД 150Т, ТУ 0254-118-76643964-2013 предоставленная для испытания представителем ООО "Фторполимерные технологии".

Данный продукт проходил испытания в течении 1988 часов. Подшипник взят был на ревизию по причине увеличения температуры выше допустимой (60 °С). По внешним признакам цвет смазки не изменился, структура стала зернистой, консистенция густой и вязкой (предположительно результат попадания угольной пыли), на роликах и обоймах подшипника имеется пленка смазки. Смазка зарекомендовала с положительной стороны и рекомендована к дальнейшему использованию.

Заместитель начальника котельного цеха

Г.А. Куприков

