

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер СП БТЭЦ

 А.В. Усанов


«04 04» 2019 г.

Акт

проверки смазки ТОМФЛОН КЛВ-2


17.01.2019г. в подшипниках насоса КНОБ-1Б была заменена смазка Литол-24 на смазку ТОМФЛОН КЛВ-2. 15.03.2019г. была произведена проверка состояния смазки в подшипниках насоса КНОБ-1Б. За время работы смазочный материал не потерял своих смазочных свойств. Консистентное состояние и цвет смазки в процессе работы механизма изменились незначительно. Нанесенная на поверхность смазка не стекает с деталей с повышением температуры. Смазка стойка к вымыванию. За время работы смазка зарекомендовала себя с положительной стороны и может быть рекомендована к более широкому применению.

Начальник ТЦ



Романов Д.А.

ЗНТЦр



Семенюк С.Е.

Мастер по ремонту



Шушарин Д.И.