



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ФИЛИАЛ «АМУРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
СП «БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ТЭЦ»

А К Т

29.03.2019

№ 02

О ревизии подшипника ММТ-4В КА-4

Основание: Опробование смазки ТОМФЛОН МД-150 ТУ 0254-118-76643964-2013 на ММТ-1Б; 3В; 4В.

Составлен комиссией в составе:


1. НКЦ Лутков Н.Н.
2. Ст.м-р КЦ Круглов С.В.
3. Мастер КЦ Кострыкин В.В.
4. Мастер КЦ Драченко Е.Н.

В экспериментальных целях 16.01.2019г. в двухрядных роликовых подшипниках качения 3634 ММТ-4В КА-4 была произведена пробная замена смазки Литол-24 на смазку ТОМФЛОН МД-150Т. После наработки 1338 часов 29.03.2019г. была произведена проверка состояния смазки в подшипниках ММТ-4В. За время работы механизма, смазочный материал, не потерял своих свойств, смазка осталась изначальной пластичности и липучести на роликах подшипника. Нанесенную смазку, из сепаратора не выдавливает, повышения температуры не наблюдалось. Износа сепаратора подшипника, не наблюдается. За время работы смазка зарекомендовала себя с положительной стороны и может быть рекомендована к более широкому применению.


Председатель комиссии

НКЦ  Лутков Н.Н.

Члены комиссии

Ст.м-р КЦ  Круглов С.В.

Мастер КЦэ  Кострыкин В.В.

Мастер КЦ  Драченко Е.Н.