


«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный инженер СП БТЭЦ

  
А.В. Усанов  
04 / 04 2019 г.

## Акт

### проверки смазки ТОМФЛОН СС-200П

28.12.2018г. в приводе задвижки 2К-1005 была заменена смазка Литол-24 на смазку ТОМФЛОН СС-200П. 21.03.2019г. была произведена проверка состояния смазки в приводе задвижки 2К-1005. За время работы привода смазочный материал не потерял своих свойств, смазка осталась изначальной консистенции и цвета. Чрезмерного износа поверхностей сопрягаемых деталей не наблюдается. Нанесенная на поверхность смазка не стекает с деталей с повышением температуры. За время работы смазка зарекомендовала себя с положительной стороны и может быть рекомендована к более широкому применению.

Начальник ТЦ



Романов Д.А.

ЗНТЦр



Семенюк С.Е.

Мастер по ремонту



Шушарин Д.И.