

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
130000 АҚТАУ қ, А/Я 248
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek@maek.kz

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
130000 г. АҚТАУ, А/Я 248
Тел. +7(7292) 504800, факс +7(7292) 314364
e-mail: maek@maek.kz

12.11.2019г. № 01-08-05/47

Отзыв об использовании смазки ТОМФЛОН

Директору
ООО «Фторполимерные технологии»
Пятову С.В.

634033 г.Томск, ул. Болотникова, 7
Тел.: (3822) 53-54-30, 25-82-93
Факс: (3822) 58-40-30
<mailto:tomflon@mail.tomsknet.ru>

Во время проведения капитального ремонта энергоблока ст.№ 3 ТЭС была применена смазка Томфлон производства ООО «Фторполимерные технологии»:

- Томфлон КЛВ 2 – для насосов НГО, НОП;
- Томфлон СGT 2 – для насосов НОС, ПМН;
- Томфлон EP 2 – для насосов АМНС, РМНС;
- Томфлон СС 200П – для РВП-68 подшипник верхней опоры и редуктора.

В течение трех месяцев подконтрольной эксплуатации применяемая смазка зарекомендовала себя с положительной стороны. Данная смазка имеет хорошие смазывающие свойства и формирование антикоррозионной пленки на трущихся поверхностях механизмов при различных нагрузках. Обладает стабильностью, выполняя свои функции на протяжении подконтрольного трехмесячного срока использования. По характеристикам не уступает консистентным смазкам применяемым на предприятии и полностью удовлетворяет нашим требованиям.

Заместитель генерального директора
по производству - главный инженер


 Келкушинов

Исп. Миккульшин А.В.
инженер по ремонту ТЭО ДнР
тел.: 8 (7292) 564-738
e-mail: amikulshin@maek.lokal

015126

