



Публичное акционерное общество
**«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»**
(ПАО «ТГК-2»)
Костромская ТЭЦ-1
156002, г. Кострома, ул. Ерохова, д. 11
Тел.: (4942)39-66-59
E-mail: ktecl@tgc-2.ru
ИНН/КПП 7606053324/440132002

Директору
ООО «Фторполимерные
технологии»
Пятову С.В.

№ _____

Отзыв об использовании смазки Томфлон

Уважаемый Сергей Вячеславович!

В 2019 году на Костромскую ТЭЦ-1 была поставлена опытная партия смазки Томфлон CGT-2. В течение летней кампании данная смазка была заложена в подшипники дымососов Д-20х2 лев и в насосные агрегаты типа СД-160/45, СД 250/22,5. Подшипники дымососов – с водяным принудительным охлаждением, подшипники насосов СД – без дополнительного внешнего охлаждения, температура среды 102 -104 гр.С. По итогам зимней кампании 2019-2020 г сообщая Вам, что несущая способность подшипников дымососов осталась неизменной, проблем с повышением температуры и вибрации не наблюдалось. Следов обводнения смазки также замечено не было. В подшипниках насосов СД смазка отработала достойно, перегревов обойм подшипников замечено не было.

На основании вышесказанного считаем возможным рекомендовать данную смазку к постоянному использованию.

Начальник КТЦ

Начальник ЦТО

А.Л.Набатов

А.А.Федотов