


Отзыв о применении смазки ТОМФЛОН

Во время проведения текущего ремонта дутьевых вентиляторов котла №9 с целью снижения температуры у подшипников SKF 23148 ССК/W33 была произведена замена существующей смазки на смазку «Томфлон ПМ 40» производства ООО «Фторполимерные технологии». Также в качестве альтернативы была произведена замена смазки подшипника №3003192 верхней опоры РВП на смазку «Томфлон СБГ 230».

Данные смазки во время работы механизмов показали себя с только с положительной стороны, нагрева подшипников сверхдопустимого уровня не было, оборудование работает в штатном режиме без замечаний.

Начальник цеха КТЦ



А.Н. Граб

исп. механик котельного отделения А.А. Репин

