


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер филиала
«Смоленская ГРЭС»
ПАО «Юнипро»
В.В.Датчук
«28» март 2019г.

Акт

Технического обследования подшипников эл.дв. СНТ-3

Во время проведения текущего ремонта электродвигателя СНТ-3 17.05.2018г. произведена замена подшипников №1и №2. При сборке подшипникового узла была применена смазка ТОМФЛОН СМ 140 производства ООО «Фторополимерные технологии» г.Томск. В течении года замечаний по работе подшипниковых узлов нет. При вскрытии подшипниковых узлов установлено равномерное распределение смазки, хорошая липкость к металлу, что должно обеспечивать более надежную работу трущихся поверхностей между шариками и обоймой подшипника, как следствие должно обеспечить продление ресурса.

Зам. НЭЦ



Федоров Н.С.