

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«ӨСКЕМЕН ЖЭО»  
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ТЭЦ»

Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002  
Өскемен қ., Промышленная к-сі, 2  
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60  
БИН 030540000538, «Казкоммерцбанк» АҚ  
БИК KZKOKZKX, ЖИК KZ 369 261 001 109 573 000,  
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

Республика Казахстан, ВКО, 070002  
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2  
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60  
БИН 030540000538, АО «Казкоммерцбанк»  
БИК KZKOKZKX, ИИК KZ 369 261 001 109 573 000  
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

№ 03-02.59 от 22.11.2019

**Начальнику отдела по развитию бизнеса  
ООО «Фторполимерные технологии»  
Шевчуку А.В**

*Отзыв об использовании пластичной смазки «Томфлон»*

**Уважаемый Александр Владимирович!**

В период с августа по сентябрь месяц 2019 году в топливно-транспортном цехе ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» при ремонте молотковой дробилки СМД 97 «А» и ротора вагоноопрокидывателя ВРС-134 была произведена пробная замена в подшипниковых узлах смазочного материала «Литол-24» на «Томфлон» марки ЛДГ 2М и МД-150Т. После наработки 1110 часов при вскрытии и обследовании подшипниковых узлов оборудования замечаний не выявлено. За время работы смазочный материал производства «Томфлон» не потерял своих свойств, показания температурных датчиков находятся в рабочем диапазоне, износа сепаратора подшипников не наблюдается.

За время работы смазочный материал зарекомендовал себя с положительной стороны и может быть рекомендован к дальнейшему применению.

**Начальник Топливо-транспортного цеха**

**Жумажанов Н.Т**

Исполнитель  
Амиров Д.К  
Тел.: 290-246

