



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**
СИБЭКО

Подразделение ТЭЦ-3

Директору
ООО «Фторполимерные
технологии»

**Отзыв об использовании
смазки ТОМФЛОН**

В период проведения капитального ремонта котлоагрегата ст.№8 в октябре 2018 года произведена замена подшипников на механизмах: дымосос Д-8А; мельницы ММТ-8А. При сборке подшипниковых узлов была применена консистентная смазка ТОМФЛОН СМ 160, ЕР 2 производства ООО «Фторполимерные технологии»

После ввода в эксплуатацию с 01.11.2018 дымосос Д-8А и мельница ММТ-8А отработали 15 дней, за это время нареканий к данной смазки нет. Смазка полностью удовлетворяет техническим требованиям.

Начальник ОРЦ

М.А. Приданкин

Волков В.А.